

OBO Bettermann
Produktion Deutschland
GmbH & Co. KG
Postfach 1120 • 58694 Menden
Hüingser Ring 52 • 58710 Menden
Deutschland

Tel. 02373 89-0
Fax 02373/89-1238
info@obo.de · www.obo.de

Herstellererklärung

Gegenstand: **Funktionserhalt nach DIN 4102-12**
Umstellung Bügelschellen
Allgemeine bauaufsichtliche Prüfzeugnisse

Ersteller: Dipl.-Ing. Hans-Theo Fabry

Unser Zeichen: 2023/05-200/493

Datum: 30.05.2023

Anzahl der Seiten: **2 und 2 Anlagen**

Handelsregister:
Amtsgericht Arnsberg · HRA 8099
Sitz: Menden · USt-IdNr. DE 815 701 335
Pers. haft. Gesellschafterin:
OBO Bettermann Produktion
Deutschland Verwaltungs-GmbH
Amtsgericht Arnsberg · HRB 11920
Sitz: Menden

Geschäftsführer:
Ulrich Bettermann
Torsten Schönhaus
Christoph Palausch

Bankverbindungen:
Commerzbank AG
Deutsche Bank AG
HSBC Trinkaus & Burkhardt AG
Mendener Bank eG
UniCredit Bank AG

BIC: COBADEFF445	IBAN: DE89 4454 0022 0590 0071 00
BIC: DEUTDEDW445	IBAN: DE90 4457 0004 0402 1804 00
BIC: TUBDDEDD	IBAN: DE69 3003 0880 0011 3310 09
BIC: GENODEM1MEN	IBAN: DE10 4476 1312 0346 4142 00
BIC: HYVEDEMM414	IBAN: DE64 3022 0190 0364 0617 22

Seite 2 der Herstellererklärung 2023/05-200/493 vom 30.05.2023

In Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen von Kabelherstellern zu Kabelanlagen für den Funktionserhalt gemäß DIN 4102-12 sind unter anderem auch Kabelverlegungen mit Bügelschellen bzw. mit Bügelschellen und Langwannen von OBO Bettermann aufgeführt. Diese Bügelschellen werden bzw. wurden seitens OBO Bettermann durch eine überarbeitete Generation ersetzt, wobei sich deren grundsätzliche Bauform nicht verändert hat.

Unverändert geblieben ist die Ausführung des Schellenfußes, die Materialbreite und -stärke des Schellenkörpers sowie die Ausführung der Metalldruckwannen.


Konstruktiv wurde nur der Kopfbereich des Schellenkörpers mit der Klemmschraube verändert, um eine höhere mechanische Stabilität zu erreichen. Zur Unterscheidung der bisherigen und der neuen Ausführungsform der Bügelschellen wurden zudem die Typ-Bezeichnungen sowie die Artikel-Nr. umgestellt.

Die überarbeitete Generation der Bügelschellen ist daher als vergleichbar zu der bisherigen Generation anzusehen. Bei der Verwendung dieser Schellen gelten weiterhin die in den Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen der Kabelhersteller angegebenen Montageparameter bezüglich der Kabelverlegungen mit Bügelschellen bzw. mit Bügelschellen und Langwannen von OBO Bettermann.

Zusammenfassung

Basierend auf der grundsätzlichen Vergleichbarkeit der bisherigen und der neuen Generation der Bügelschellen stellt die Verwendung der neuen Generation der Bügelschellen für den Funktionserhalt nach DIN 4102-12 als kabelspezifische Verlegevariante **eine nicht wesentliche Abweichung** zu den in Allgemeinen bauaufsichtlichen Prüfzeugnissen von Kabelherstellern aufgeführten Bügelschellen von OBO Bettermann dar.

Eine Gegenüberstellung der Bügelschellen bezüglich der Umstellung sind dieser Herstellererklärung als Anlage 1 und Anlage 2 beigefügt.

i. V. 
Dipl.-Ing (FH) Stefan Ring
Leiter Produktmanagement / F+E
Brandschutz-Systeme



i. A. 
Dipl.-Ing. Hans-Theo Fabry
Produktmanager
Brandschutz-Systeme

Anlage 1 der Herstellererklärung 2023/05-200/493 vom 30.05.2023

Bügelschellen mit H-Fuß

	<i>Bisherige Ausführung</i>		<i>Neue Ausführung</i>	
				
	Ausführung als 1-fach Schelle			
Spannbereich	<i>Typ</i>	<i>Art. – Nr.</i>	Typ	Art. – Nr.
8 – 12	<i>2056 M 12 FT</i>	<i>1156004</i>	BS-H1-M-12 FT	1186002
12 – 16	<i>2056 M 16 FT</i>	<i>1156012</i>	BS-H1-M-16 FT	1186009
16 – 22	<i>2056 M 22 FT</i>	<i>1156020</i>	BS-H1-M-22 FT	1186016
22 – 28	<i>2056 M 28 FT</i>	<i>1156039</i>	BS-H1-M-28 FT	1186022
28 – 34	<i>2056 M 34 FT</i>	<i>1156047</i>	BS-H1-M-34 FT	1186029
34 – 40	<i>2056 M 40 FT</i>	<i>1156055</i>	BS-H1-M-40 FT	1186036
40 – 46	<i>2056 M 46 FT</i>	<i>1156063</i>	BS-H1-M-46 FT	1186042
46 – 52	<i>2056 M 52 FT</i>	<i>1156071</i>	BS-H1-M-52 FT	1186049
52 – 58	<i>2056 M 58 FT</i>	<i>1156098</i>	BS-H1-M-58 FT	1186056
58 – 64	<i>2056 M 64 FT</i>	<i>1156101</i>	BS-H1-M-64 FT	1186062
64 – 70	<i>2056 M 70 FT</i>	<i>1156128</i>	BS-H1-M-70 FT	1186069
70 – 76	<i>2056 M 76 FT</i>	<i>1156136</i>	BS-H1-M-76 FT	1186076
79 – 82	<i>2056 M 82 FT</i>	<i>1156144</i>	BS-H1-M-82 FT	1186082
82 – 90	<i>2056 M 92 FT</i>	<i>1156152</i>	BS-H1-M-90 FT	1186089
90 – 100	<i>2056 M 100 FT</i>	<i>1156160</i>	BS-H1-M-100 FT	1186097
	Ausführung als 2-fach Schelle			
Spannbereich	<i>Typ</i>	<i>Art. – Nr.</i>	Typ	Art. – Nr.
8 – 12	<i>2056 M2 12 FT</i>	<i>1156179</i>	BS-H2-M-12 FT	1186003
12 – 16	<i>2056 M2 16 FT</i>	<i>1156187</i>	BS-H2-M-16 FT	1186010
16 – 22	<i>2056 M2 22 FT</i>	<i>1156195</i>	BS-H2-M-22 FT	1186017
22 – 28	<i>2056 M2 28 FT</i>	<i>1156209</i>	BS-H2-M-28 FT	1186023
	Ausführung als 3-fach Schelle			
Spannbereich	<i>Typ</i>	<i>Art. – Nr.</i>	Typ	Art. – Nr.
8 – 12	<i>2056 M3 12 FT</i>	<i>1156241</i>	BS-H3-M-12 FT	1186004
12 – 16	<i>2056 M3 16 FT</i>	<i>1156268</i>	BS-H3-M-16 FT	1186012
16 – 22	<i>2056 M3 22 FT</i>	<i>1156276</i>	BS-H3-M-22 FT	1186018
22 – 28	<i>2056 M3 28 FT</i>	<i>1156284</i>	BS-H3-M-28 FT	1186024

Anlage 2 der Herstellererklärung 2023/05-200/493 vom 30.05.2023

Bügelschellen mit U-Fuß

	Bisherige Ausführung		Neue Ausführung	
				
Ausführung als 1-fach Schelle				
Spannbereich	Typ	Art. – Nr.	Typ	Art. – Nr.
8 – 12	2056U M 12 FT	1158007	BS-U1-M-12 FT	1186502
12 – 16	2056U M 16 FT	1158015	BS-U1-M-16 FT	1186509
16 – 22	2056U M 22 FT	1158023	BS-U1-M-22 FT	1186516
22 – 28	2056U M 28 FT	1158031	BS-U1-M-28 FT	1186522
28 – 34	2056U M 34 FT	1158058	BS-U1-M-34 FT	1186529
34 – 40	2056U M 40 FT	1158066	BS-U1-M-40 FT	1186536
40 – 46	2056U M 46 FT	1158074	BS-U1-M-46 FT	1186542
46 – 52	2056U M 52 FT	1158082	BS-U1-M-52 FT	1186549
52 – 58	2056U M 58 FT	1158090	BS-U1-M-58 FT	1186556
58 – 64	2056U M 64 FT	1158104	BS-U1-M-64 FT	1186562
64 – 70	2056U M 70 FT	1158112	BS-U1-M-70 FT	1186569
70 – 76	2056U M 76 FT	1158120	BS-U1-M-76 FT	1186576